



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00030/19

Серия RU № 0130727



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443029, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AE56 от 05.08.2015. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КБ ГОХО". Место нахождения (адрес юридического лица) 443125, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Ново-Вокзальная, дом 2576, кв. 45. Адрес места осуществления деятельности: 443069, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Авроры, дом 110, корпус 6. ОГРН: 1176313017550. Номер телефона +7(846)989-15-29, адрес электронной почты info@kbgoxo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КБ ГОХО". Место нахождения (адрес юридического лица) 443125, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Ново-Вокзальная, дом 2576, кв. 45. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443069, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Авроры, дом 110, корпус 6.

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства для распределения электроэнергии и подключения потребителей с напряжением до 1000 В (шкафы, щиты, ящики, панели, пункты) (Приложение, бланк № 0630505).

Продукция изготовлена в соответствии с "Низковольтные комплектные устройства для распределения электроэнергии и подключения потребителей с напряжением до 1000 В (шкафы, щиты, ящики, панели, пункты)" Технические условия РЕСД 27.12.31-002-06911926-2019 ТУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 98 от 28.03.2019, № 100 от 29.03.2019 Объединенного испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразэсТест", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10ТР01; акт о результатах анализа состояния производства № 27061 от 22.03.2019. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в заводской упаковке в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 40°C до минус 10°C, относительная влажность воздуха 85%. Предельный срок хранения - 36 месяцев с момента консервации. Установленный срок службы 15 лет. Стандарты на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (Приложение, бланк № 0630506). Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 31.03.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Булгаков Сергей Станиславович

(Ф.И.О.)

М.П. Мухаметов Разиф Муллахметович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AE56.B.00030/19

Серия RU № 0630505

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8537 10 990 0	Низковольтные комплектные устройства для распределения электроэнергии и подключения потребителей с напряжением до 1000 В (шкафы, щиты, ящики, панели, пункты): ШРПП- щит или шкаф распределительный с подключением потребителей; ШПФ- щит или шкаф перехода фаз; ЩЭ- щит или шкаф этажный; ШР- щит или шкаф распределительный; ЯС- ящик силовой; ШРПТ- шкаф распределительный с понижающим трансформатором; ЩО-70- панель распределительных щитов ЩО-70; ШРС- шкаф распределительный силовой; ПР- пункт распределительный; ШК- щит или шкаф квартирный; ШРОМ- щит или шкаф распределительный с ограничителем мощности; ШРЗП- щит или шкаф распределительный с защитой от перенапряжений; ЯУО- ящик управления освещением; ШУЭД- шкаф управления электродвигателями; ШУЭО- шкаф управления электрообогревом; ШГЗШ- шкаф главной заземляющей шины; ШКК- шкаф клеммный; ИВРУ- инвентарное вводно-распределительное устройство; ШУВ- шкаф управления вентиляцией; ШУКНС- шкаф управления канализационной насосной станцией; ШУН- шкаф управления насосами; ШУЗ- шкаф управления зажимками; ШУК- шкаф управления клапанами; ШУДУ- шкаф управления дымоудалением; ЯУК- ящик управления климатом; ШУА- шкаф управления и автоматики.	Низковольтные комплектные устройства для распределения электроэнергии и подключения потребителей с напряжением до 1000 В (шкафы, щиты, ящики, панели, пункты) Технические условия РЕСД 27.12.31-002-06911926-2019 ТУ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Булгаков Сергей Станиславович

(Ф.И.О.)

М.П.

Мухаметов Разиф Муллахметович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AE56.B.00030/19

Серия RU № 0630506

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1 Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний	абзацы 1-3, 6, 8, 10-12 статьи 4, статья 5.
ГОСТ IEC 60439-3-2012	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний.	абзацы 1-3, 6, 8, 11 статьи 4
ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006)	Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний.	абзац второй статьи 4, раздел 7.
ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006)	Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний.	абзац второй статьи 4, раздел 7.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)



(подпись)



М.П.

Булгаков Сергей Станиславович

(Ф.И.О.)

Мухаметов Разиф Муллахметович

(Ф.И.О.)